



評定書（工法等）

申込者 株式会社札幌山水 代表取締役 大堀 信秀 様
北海道札幌市西区八軒 9 条西 5 丁目

三栄商事株式会社 代表取締役 星野 寿市 様
群馬県高崎市倉賀野町 2453-8

西日本金網工業株式会社 代表取締役 水田 伸也 様
香川県高松市仏生山町甲 1027-1

新光産業株式会社 代表取締役 古谷 博司 様
山口県宇部市厚南中央二丁目 1 番 14 号

株式会社愛和鉄工 代表取締役 及部 充彦 様
愛知県豊橋市石巻本町広福 8-1

株式会社ハウスメッシュ 代表取締役 天野 裕之 様
埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡 3-2-39

南海スチール株式会社 取締役社長 中野 一宏 様
和歌山県和歌山市雑賀崎 2017-6

株式会社東北サンジョウ 代表取締役 関口 伊佐男 様
宮城県加美郡加美町下多田川字百沢 72-6

株式会社スチールプラス 代表取締役 平岡 芳樹 様
千葉県船橋市三咲町 135-6

株式会社幡中金網 代表取締役 島田 雄治 様
岡山県岡山市東区西大寺射越 231

有星機材株式会社 代表取締役 有江 るみ 様
熊本県上益城郡嘉島町上仲間 394-4

株式会社佐藤製線所 代表取締役 浦 孝雄 様
宮城県亶理郡亶理町字江下 111

株式会社松井鋼業 代表取締役 松井 克憲 様
福井県越前市国高 2 丁目 42-6-5

件 名 ミレニアムベース

平成 29 年 7 月 31 日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より平成 34 年 12 月 12 日までとします。

平成 29 年 12 月 13 日



記

1. 評定申込事項

本件は、3 階建て以下の木造在来軸組構法及び枠組壁工法並びに鉄骨造の住宅の布基礎又はべた基礎の立上り部分に用いる組立鉄筋工法における、以下の規定に係る鉄筋相互の緊結に関する構造耐力性能及び鉄筋コンクリート造基礎の設計方法について、評定の申し込みがされたものである。

なお、本評定の対象は、本評定報告書に記載された溶接機及び溶接条件を用いてスポット溶接により緊結された組立鉄筋に限る。

- ・平成12年建設省告示第1347号第一第3項及び第4項に係る主筋と補強筋の緊結
- ・平成12年建設省告示第1347号第一第4項に係る布基礎の底盤に用いる補強筋と底盤の両端部に配置した鉄筋との緊結

2. 区分

更新

3. 評定をした工法等の内容

別紙1のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、コンクリート系住宅構造評定委員会（委員長：松崎育弘）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 内容

別紙2のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われていることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。